

TULUT SÄHKÖPOSTILLA
6' OULUKAUPUNGA 1

000015 SP

31.8.2006



NUMMI-PUSULAN KUNTA

Tekninen toimisto
Siipoontie 1
09810 Nummi

Uudenmaan ympäristökeskus
Kirjaamo
Asemapäällikönkatu 14
00521 Helsinki

Uudenmaan ympäristökeskus
Nylands Miljöcentral

Saap 31-08-2006
Anl
UUS-2003-Y-594-121
YSI Vuola

VASTINE UUS-Y-594-121

Tarkastuspöytäkirja:

2. Kaavoitus

Puhdistamokiinteistön länsipuolinen alue on osoitettu seutukaavassa M-alueeksi; seutukaava hyväksytty Länsi Uudenmaan seutukaavaliiton liittovaltuustossa 18.12.1992.

3. Purkuvesistö

Puhdistamon purkukohdasta on 62 kilometriä purkuvesistöä pitkin mereen Pohjanpitäjänlahteen.

8. Tulokuormitus ja vesistöön johdettu kuormitus

Umpikaivolietteiden määrän arvioidaan nousevan 5 000 m³ vuoteen 2014 mennessä. Edellä esitetyn määrän kuljetus merkitsee 2-3 tankkiautollista joka arkipäivä.

Luvan hakijan konsultti insinööritoimisto Paavo Ristola Oy toimittaa tiedot keskimääräisestä kokonaistyyppimäärästä vuosina 2001 ja 2002.

Suunnitelmissa on liittää Nummi.-Pusulan viemäriverkosto Lohjan viemäriverkkoon Sammatin kautta kulkevan yhdysviemärin avulla, joka toteutuu arviolta vuosina 2008-2010.

9. Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy toimittaa vuoden 2005 numerotiedot.

13. Tarkkailu

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy kunnan konsulttina päivittää käyttö- ja kuormitustarkkailuohjelman sekä Nummenjoen vesistö tarkkailuohjelman.

Havaintopaikka puhdistamon yläjuoksulla on 14,7.

Osoite:
Siipoontie 1
09810 NUMMI

Puhelin:
(019) 362 11 vaihde
(019) 3621 233 suora

Faksi:
(019) 3621 249
Sähköposti: jyrki.uusitalo@nummi-
pusula.fi